

## «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»

1. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Согласно пункта 10 части 12 статьи 48, при проектировании Детского сада на 160 мест по пр. Metallургов 9 «Б» в г. Красноярске, обеспечены условия для перемещения маломобильных групп населения по первому этажу здания, доступности участка, для инвалидов-колясочников, что делает их условия жизнедеятельности равными с остальными категориями населения.

2. Обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и иных технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов на объектах, а также их эвакуацию в случае пожара или стихийного бедствия.

При проектировании детского сада учтены требования СП 35-01-2001.

Для беспрепятственного доступа на 1 этаж здания оборудовано крыльцо с пандусом. Пандус рассчитан для одностороннего движения и имеет ширину 1.100 м., бортики по продольным краям высотой 50мм. и металлические перила с поручнем высотой 700мм, расстояние между металлическими перилами с поручнем 900мм. Пандус и ступени выполнены из монолитного железобетона.

Ширина и глубина тамбуров соответствует требованиям СП 35-01-2001 (2.1 x 1.5)м.

Подъем представителей маломобильных групп населения на 2-й этаж и выше не предусматривается.

Отсутствие озеленение, закрывающее обзор для оценки ситуации на перекрестках. В проекте выполнена линейная посадка деревьев и рядовая посадка кустарников для формирования кромок путей пешеходного движения. Для озеленения применены не травмирующие древесно-кустарниковые породы.

Бортовой камень в местах пересечения тротуаров с проезжей частью выполнен утопленным. Продольный уклон тротуаров в проекте не более 5%, что соответствует норме согласно СНиП 2.07.01-89\*. Покрытие тротуаров бетонная тротуарная плитка с толщиной швов между плитками не более 0,015 м. (п. 3.7 СНиП 35-01-2001), а также асфальтобетон, что не препятствует передвижению МНГ на креслах-колясках или с костылями.

При входе в здание лестница дублируется пандусом с нормируемым уклоном. Ступени наружной лестницы, размерами 0.4 x 0.12 м., облицованы шероховатой керамической плиткой. Вдоль одной стороны лестницы, пандуса установлены ограждения с поручнями. Параметры поручней запроектированы в соответствии с нормами для МГН.